



BESCHRIEB COLUMBUS FALTWERKTREPPE:

Behandlung:	Holzteile farblos naturversiegelt mit Wasserlack Motivo TE 2585 G10 Holzteile farblos geölt mit Mattöl 1410 M
Bearbeitung:	Alle sichtbaren Holzteile geschliffen

Wangen:	keine
Stufen:	50 mm stark aus Buche gedämpft, Qualität A/B, durchgehend lamellenverleimt, Kanten leicht gefast ca. 2 - 3 mm Stufen direkt an Wand montiert Bauseits zwingend Mauerwerk oder min. 50 mm Holzhinterlage im Treppenbereich, ohne Leitungen.
Futterbretter:	50 mm Holz dito Stufen, bündig mit Stufenvorderkante (Stufen/Futterbrett rechtwinklig). Treppenuntersicht sichtbar.
Stufenabdeckung:	mit Vlies (Transport-Montageabdeckung/Entfernung bauseits)
Gleitschutz:	keine hinter Stufenvorderkante eingenutet. Farben: schwarz oder braun
Steigendes Geländer:	Höhe 900 mm, bestehend aus VSG (Verbundsicherheitsglas) 21-4 aus 2 x 10 mm Float, 4-fach PVB Folie klar, Klarglas, sichtbare Kanten poliert, geschliffen, Ecken gestossen und poliert, unten abgetrept in Stufen und Futterbretter eingenutet Geländer mehrteilig, Vertikalfugen offen
Handlauf auf Glas:	keine - aus Cr-Ni-Stahl \varnothing 42.4 mm mit Glasnut, Handlauf in Wendung unterbrochen - aus Cr-Ni-Stahl U-Profil 25/15 mm, Handlauf in Wendung unterbrochen - aus Holz dito Stufen \varnothing 45 mm mit Glasnut, Handlauf in Wendung unterbrochen - aus Holz dito Stufen eckig 42/42 mm mit Glasnut, Kanten gefast ca. 2 - 3 mm, Handlauf in Wendung unterbrochen, Winkelschnitt, Enden gefast
Horizontalgeländer:	Höhe 1000 mm VSG (Verbundsicherheitsglas) 21-4 aus 2 x 10 mm Float, 4-fach PVB Folie klar, Klarglas, sichtbare Kanten poliert, geschliffen, Ecken gestossen und poliert, unten in U-Profil aus Stahl geklemmt (Einspannhöhe min. 150mm) und abgedichtet mit Gummiprofil schwarz oder bauseits Silikonfuge Geländer mehrteilig, Vertikalfugen offen
U-Profil:	aus Stahl 8/30/8 mm, Höhe bis 300 mm (Ausparung in Decke nach Rücksprache Treppenbauer)
Stirnverkleidung:	keine
Hinweis:	Diese Treppenkonstruktion erfüllt keine Schallvorgaben SIA (Faltwerktreppen mit Schallschutzmontage müssen mit Wandabstand und mittragenden Gläsern TVG 17-4 mit Pointermontage ausgeführt werden.)

Masse:

Treppenbreite aussen:	0000 mm
OK - OK fertig:	0000 mm
00 Steigungen à:	000 mm
00 Stufen à:	000 mm
1 Austrittsstufe à:	50 mm